










































LEGENDA	
—	NOMENCLATURA
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L
	EXTINTOR DE GÁS CARBONÊO 60g
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 2000 g/kg
	CAIXA DE HIDRANTE SIMPLES
	CAIXA DE HIDRANTE DUPLO
	CANALIZAÇÃO PREVENTIVA
	TUBULAÇÃO DESCENDO
	TUBULAÇÃO SUBINDO
	HIDRANTE DE RECALQUE
	HIDRANTE DE URBANO
	AMPOLO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (FIXADA NA PAREDE)
	BLOCO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	APARELHO DE SINALIZAÇÃO SONORA INSTALADO APROXIMADO DO NÍVEL DO 1.º ANDAR DO PISO ACABADO
	AVISADOR SONORO VISUAL
	DETECTOR DE FUMAÇA
	CENTRAL DE ALARME
	CONDUITE
	CONDUITE DESCENDO
	CONDUITE SUBINDO
	DIREÇÃO DO FLUXO
	SÁDIA FINAL
	PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO

LEGENDA		
SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA		
CÓDIGO	SÍMBOLO	IDENTIFICAÇÃO
1		Proibido Fumar
2		Proibido produzir chama
4		Em caso de incêndio não use o elevador
5		Alerta geral
6		Cuidado, risco de incêndio
7		Cuidado, risco de explosão
9		Cuidado, risco de choque elétrico
10		Cuidado, risco de radiação
13		Indicação de Sinalização de Saida de Emergência
14		Saida de Emergência - afastada acima da porta
15		Indicação de Sinalização de Saida por rampas
16		Escada de Emergência
17		Saida de Emergência
18		Indicação de pavimento
20		Alarme Sonoro
21		Bomba de incêndio
23		Extintor de incêndio
25		Caixa de incêndio
30		Porta Corta-Fogo - Mantenha Fechada

LEGENDA CMAR	
1	Piso Cerâmico
2	Piso Cimentado
3	Parede de Alvenaria, Pintura a Base D'Água
4	Cobertura Metálica
5	Cobertura por Laje
6	Prateleiras Metálicas

QUADRO DE ÁREAS	
HOSPITAL	1318,75 m ²
MEZANINO	376,99 m ²
FISIOTERAPIA	290,94 m ²
FARMÁCIA / GERADOR	94,45 m ²
LIXO HOSPITALAR	37,05 m ²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (A.T.C.)	2118,18 m ²

NOTA:

NOTA 1- MATERIAIS CLASSIFICADOS EM CLASSE 1, NÃO RECEBEM TIPO ALGUM DE PROTEÇÃO, POIS A COMPOSIÇÃO É CAPAZ DE RESISTIR AO FOGO PELO TEMPO NECESSÁRIO.

NOTA 3- AS ESCADAS DEVERÃO SER DOTADAS DE PISO OU FITA ANTIDERRAPANTE E DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ DAS PAREDES DO LADO E JUNTO AS LATERAIS DOS DEGRAUS.

NOTA 4- A EDIFICAÇÃO SERÁ DOTADA DE ESPAÇO INSTALADO EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA DO CBMERJ N° 2-12 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E NORMA ABNT NBR 5419.





NOTA 6- COMO COSTA NA N° 2-19, EM 6.5.5.1, AS PORTAS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS QUE DÃO ACESSO AOS CORREDORES E/OU HALO DE ENTRADA DA DIVISÃO H-3, EXCETO QUE AS EDIFICAÇÕES TERREAS, DEVEM SER DO TIPO RESISTENTE AO FOGO (30 MIN).

A REFERIDA NORMA EM 4.3.4. DIZ QUE PARA EFEITO DESTA NT, SÃO CONSIDERADAS UNIDADES AUTÔNOMAS OS APARTAMENTOS RESIDENCIAIS, OS APARTAMENTOS DE HOTÉIS, MOTÉIS E "FLATS", AS SALAS DE AULA, AS SALAS DE REUNIÃO, OS QUARTOS DE HOSPIEDAS, AS CELAS DOS PRESIDIOS E ASSEMBLÉHAS.

OBSE: A EDIFICAÇÃO POR SER TERREIA, ESTA DISPENSADA DO USO DE PORTAS COM RESISTÊNCIA AO FOGO TRIRF 30 MINUTOS, CONFORME DESCRITO ACIMA.

NOTA 7- COMO COSTA NA TABELA 19 DO DECRETO DECRETU N° 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, AS EDIFICAÇÕES DE ATÉ 2 (DOIS) PAVIMENTOS CLASSIFICADAS NA DIVISÃO H-3 SÃO DOTADAS DE DETECTORES NOS CORREDORES DE CIRCULAÇÃO.

NOTA 8- O ACESSO A EDIFICAÇÃO POR VIATURAS SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DA RUA ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA, RUA ESSA QUE É DE FRENTE AO REALIZADO.



PROJETO PARA LEGALIZAÇÃO DE UM IMÓVEL HOSPITALAR (CLASSE H-3) LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA, S/N, LOTEAMENTO S. FÁRIA PAULA, CENTRO, APERIBÉ - RJ. CEP: 28495-000.		Nº DA PRANCHA: <div style="font-size: 48pt; font-weight: bold;">2/2</div>
O PROPRIETÁRIO: HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTO DE CESARDE BLANC CNPJ: 20.580.33/0001-77		
AUTOR DO LEV. ARQUITETÔNICO: DANIELE FERRA ROCHA PORTO Arquiteta e Urbanista CAU A 145381-2		
O RESPONSÁVEL TÉCNICO: WILLIAM WAGNER PORTO DA SILVA Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA/RJ 1594103/06		
DATA:	CÍSCULA:	FÓRUM 1/2:
OCTUBRO DE 2021	INDICADA	AO ESTENDIDO
CONTEÚDO PLANTAS BAXAS, CORTES, FACHADAS, DETALHES, LEGENDAS E SITUAÇÃO COM COBERTURA		
PRESENTAÇÃO:		
APROVAÇÃO:		