



PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 076/2023

PROCESSO nº 0107/2023-PMA

PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2023 - PMA

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TROCA DE LUMINÁRIA EXISTENTE DE FATOR: MERCÚRIO, METÁLICA E SÓDIO POR LUMINÁRIA LED”.

IMPUGNANTE: I O BARBOSA RI PROJETOS

1. DA TEMPESTIVIDADE

Republicado o instrumento convocatório com previsão de início do certame no dia 18/10/2023, a empresa I O BARBOSA RI PROJETOS apresentou impugnação no dia 11/10/2023, às 20:20 horas.

Dessa forma, nos termos do art. Art. 12. do decreto nº 3.555, a impugnação apresentada pela referida empresa foi tempestiva.

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Em síntese:

A impugnante questiona:

- A distorção harmônica exigida;
- A depreciação da vida da luminária;
- A falta de solicitação de fluxo luminoso.

Por fim, arrematou requerendo que seja reconhecida a necessidade de retificação do edital.

3 – NO MÉRITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE LICITAÇÃO

Inicialmente esclareço que os questionamentos são referentes ao projeto básico, portanto assunto pertinente ao Setor de Engenharia.


Em parecer (em anexo), foi manifestado que as especificações exigidas foram baseadas na norma da ENERGISA/GTD-NRM/Nº004/2020 e que, portanto, estão em consonância com padrão exigido no setor de iluminação pública.

Dessa forma, observando a manifestação do Setor de Engenharia, conclui-se que todos os requisitos previstos no edital, atendem a legislação, não merecendo prosperar os argumentos invocados pela impugnante

4. DA CONCLUSÃO

Face ao exposto, com base nos princípios inerentes ao processo licitatório, nas disposições da Lei nº 8.666/93 e 10.520, resolve julgar **IMPROCEDENTE** a impugnação interposta pela empresa **I O BARBOSA RI PROJETOS**, mantendo- se inalterado o instrumento convocatório.

Aperibé/RJ, 17 de outubro de 2023.


Marcos Paulo dos Santos Montozo
Pregoeiro



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA

Em resposta,

Questionamento nº1

Este dado foi retirado das especificações técnicas ENERGISA/GTD-NRM/Nº004/2020.

Questionamento nº2

As luminárias LED devem ter vida média, mínima, de 15 (quinze) anos a partir da data de fabricação, contra qualquer falha das unidades do lote fornecidas, baseada nos seguintes termos e condições:

- Não se admitem falhas, no decorrer dos primeiros 5 (cinco) anos de vida útil, provenientes de processo fabril;
- A partir do 5º ano, admite-se 0,5% de falhas para cada período de 5 (cinco) anos, acumulando-se, no máximo, 1,0% de falhas no fim do período de vida útil.

De Acordo com a especificação ENERGISA/GTD-NRM/Nº004/2020

Questionamento nº3

Foi descrito no documento anterior a potência Máxima e a eficiência energética, sabe-se que o fluxo luminoso é calculado pelo produto da potência com a eficiência, logo isso estava subentendido.

Item 01 - 230W * 110lm/W = 25300lm

Item 02- 180W * 110 lm/W = 19800lm

Item 03 – 95W * 110lm/W = 10450lm

Bruno Mota Coelho
Bruno Mota Coelho

MAT. 6079
CREA-RJ 2021104136